

## РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА

На основание чл. 15 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн. ДВ бр. 30/2001 г. и писмо на МЗ № 16-00-23/20.04.2017 г.

### И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

№ по ред	Показател	Брой	Данни за периода от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г.
1	Населени места с въведено режимно водоподаване	0	
2	Населени места, в които са извършвани изследвания	20	
3	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от <b>централно водоснабдени</b> населени места по показатели, включени в <b>постоянния</b> мониторинг	16	
3.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	2	ЗВ-Поляна, КП–с. Поляна – по показател <i>нитрати</i> ; ЗВ-Сребърна, КП–с. Ветрен – по показател <i>нитрати</i> ;
4	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от <b>централно водоснабдени</b> населени места по показатели, включени в <b>периодичния</b> мониторинг	7	
4.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	2	ЗВ-Главиница, КП–гр. Главиница – по показател <i>коли форми</i> ; ЗВ-Дичево, КП–с. Дичево – по показател <i>коли форми</i> ;
5	Изследвани проби питейна вода от <b>централно водоснабдяване</b> по радиологични показатели	-	
5.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	-	
6	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени <b>местни</b> водоизточници по показатели, включени в <b>постоянния мониторинг</b>	8	
6.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	1	ГЧ-Араб Табия, гр. Силистра, по пътя за гр. Добрич – по показатели <i>коли форми</i> и <i>ешерихия коли</i>
7	Изследвани проби питейна вода от <b>ведомствени</b> водоизточници по показатели, включени в <b>постоянния мониторинг</b>	-	
7.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	-	
8	Изследвани проби питейна вода от <b>ведомствени</b> водоизточници по показатели, включени в <b>периодичния мониторинг</b>	1	
8.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
9	Изследвани проби вода от минерални	-	

	водоизточници		
9.1	От тях неотговарящи на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите	-	
10	Регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания, от тях:		
10.1	Шигелози	-	
10.2	Салмонелози	-	
10.3	Колиентерити	-	
10.4	Ентероколити	<b>1</b>	
10.5	Остър вирусен хепатит тип А		
11	Описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на водата, в т.ч.:	-	
11.1	Шигелози	-	
11.2	Салмонелози	-	
11.3	Колиентерити	-	
11.4	Ентероколити	-	
11.5	Остър вирусен хепатит тип А		
12.	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения	-	
12.1	Предписания за задължителни хигиенни мерки	-	Връчено предписание на кмета на община Силистра за поставяне на предупредителна табела, че водата не се препоръчва за питейни цели (за гравитачната чешма, посочена в т. 6.1)
12.2	Предписания за спиране	-	
12.3	Заповеди за спиране	-	
12.4	Актове за установяване на административни нарушения/налагане на имуществени санкции	-	
12.4	Наказателни постановления	-	

Забележка: ЗВ-зона на водоснабдяване;  
 КП-контролен пункт;  
 ГЧ-гравитачна чешма

Изготвили:

В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“

Д-р Б. Кочева, Дирекция „Надзор на заразните болести“

Дата: 19.11.2020 г.