

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА

На основание чл. 15 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн. ДВ бр. 30/2001 г. и писмо на МЗ № 16-00-23/20.04.2017 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

№ по ред	Показател	Брой	Данни за периода от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
1	Населени места с въведено режимно водоподаване	0	
2	Населени места, в които са извършвани изследвания	15	
3	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг	14	
3.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
4	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг	14	
4.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	1	КП – Детска градина, с. Полковник Таслаково – по показател <i>манган</i>
5	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг	8	
5.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	5	- Грав. чешма „Фучеджиева“, с. Калипетрово – по показатели: <i>нитрати, колиформи, Ешерихия коли</i> ; - Грав. чешма „Копелиева“, с. Калипетрово – по показател <i>нитрати</i> ; - Грав. чешма по ул. „Катюша“, с. Айдемир – по показатели: <i>колиформи, Ешерихия коли</i> ; - Грав. чешма по ул. „Букет“, с. Айдемир – по показатели: <i>колиформи, Ешерихия коли</i> ;
6	Изследвани проби питейна вода от ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг	-	
6.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	-	
7	Изследвани проби питейна вода от ведомствени водоизточници по показатели, включени в периодичния мониторинг	2	
7.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели</i>	1	„Каумет“ АД, с. Айдемир – по показатели: <i>микробно число, колиформи, ентерококи</i> ;
8	Изследвани проби вода от минерални водоизточници	-	
8.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите</i>	-	

9	Регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания, <i>от тях:</i>	4	
9.1	<i>Шигелози</i>	0	
9.2	<i>Салмонелози</i>	0	
9.3	<i>Колиентерити</i>	3	
9.4	<i>Ентероколити</i>	1	
9.5	<i>Остър вирусен хепатит тип А</i>	0	
10	Описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на водата, в т.ч.:	-	
10.1	<i>Шигелози</i>	-	
10.2	<i>Салмонелози</i>	-	
10.3	<i>Колиентерити</i>	-	
10.4	<i>Ентероколити</i>	-	
10.5	<i>Остър вирусен хепатит тип А</i>		
11.	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения	-	
11.1	<i>Предписания за задължителни хигиенни мерки</i>	4	За гравитачните чешми, посочени в т. 5.1
11.2	<i>Предписания за спиране</i>	-	
11.3	<i>Заповеди за спиране</i>	-	
11.4	<i>Актове за установяване на административни нарушения/налагане на имуществени санкции</i>	-	
11.4	<i>Наказателни постановления</i>	-	

Забележка: КП – контролен пункт

Изготвили:

В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“

Д-р Б. Кочева, Дирекция „Надзор на заразните болести“

Дата: 11.09.2020 г.