

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА

На основание чл. 15 от Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели и писмо на МЗ № 16-00-23/20.04.2017г.

**И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА**

| № по ред | Показател | Брой | Данни за периода от 01.09.2017г. до 30.09.2017г. |
|----------|--|-----------|--|
| 1. | Населени места с въведено режимно водоподаване | 0 | |
| 2. | Населени места, в които са извършвани изследвания | 7 | |
| 3. | Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг | 7 | |
| | <i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i> | 1 | Показател: ”нитрати” Място на пробовземане: КП „Бензиностанция“ с. Искра |
| 4. | Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг | 0 | |
| | <i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i> | 0 | |
| 5. | Изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг | 3 | |
| | <i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i> | 2 | Показатели: „Колиформи“ и „Ешерихия коли“ Място на пробовземане: гравитачна чешма с. Искра – пътя за с. Н. Попина Показател: „нитрати” Място на пробовземане: гравитачна чешма с. Искра – пътя за с. Н. Попина гравитачна чешма с. Н. Попина |
| 6. | Изследвани проби питейна вода от ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг | 2 | |
| | <i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i> | 0 | |
| 7. | Изследвани проби вода от минерални водоизточници | 0 | |
| | <i>От тях неотговарящи на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите</i> | 0 | |
| 8. | Регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания, <i>от тях:</i> | 32 | 32 |
| | <i>Шигелози</i> | 2 | 2 |
| | <i>Салмонелози</i> | 1 | 1 |
| | <i>Колиентерити</i> | 5 | 5 |

| | | | |
|------------|--|-----------|---|
| | <i>Ентероколити</i> | 24 | 24 |
| | <i>Остър вирусен хепатит тип А</i> | 0 | 0 |
| 9. | Описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на водата | 0 | |
| | <i>Шигелози</i> | 0 | 0 |
| | <i>Салмонелози</i> | 0 | 0 |
| | <i>Колиентерити</i> | 0 | 0 |
| | <i>Ентероколити</i> | 0 | 0 |
| | <i>Остър вирусен хепатит тип А</i> | 0 | 0 |
| 10. | Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения | 3 | |
| | <i>Предписания за задължителни хигиенни мерки</i> | 3 | До Управителя на "В и К" ООД гр. Силистра. До Кметовете на с. Искра и с. Н. Попина - за поставяне на информационни табели на съответните чешми „Водата да не се използва за питейно-битови цели” |
| | <i>Предписания за спирание</i> | 0 | |
| | <i>Заповеди за спирание</i> | 0 | |
| | <i>Актове за установяване на административни нарушения/налагане на имуществени санкции</i> | 0 | |
| | <i>Наказателни постановления</i> | 0 | |

Дата: 04.10.2017г.

Съгласувал:
Д-р Пл. Илиев
Директор на дирекция „ОЗ“

Изготвил:
Валерий Спиридонов
Инспектор в дирекция „ОЗ“