РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА

На основание чл. 15 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ бр. 30/2001г.) и писмо на МЗ № 16-00-23/20.04.2017г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

№ по ред	Показател	Брой	Данни за периода от 01.11.2022г. до 30.11.2022г.
1	Населени места с въведено режимно водоподаване	**0**	
2	Населени места, в които са извършвани изследвания	**12**	
3	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **постоянния** мониторинг	**12**	
3.1	*От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели*	**0**	
4	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **периодичния** мониторинг	**6**	
4.1	*От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели*	**3**	1. ВЗ-Сяново, КП-Сяново–по показатели: м.ч. – 158 cfu/ml; КФ – 74/100 cfu/X ml; ЕК – 33/100 cfu/X ml; Ентерококи – 72/100 cfu/X ml; 2. ВЗ-Пожарево, КП-Пожарево–по показател: м.ч. – 17 cfu/ml; 3. ВЗ-Силистра, КП-Силистра–по показатели: м.ч. – 52 cfu/ml; КФ – 18/100 cfu/X ml;
5	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени **местни** водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг	**6**	
5.1	*От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели*	**6**	- ГЧ-Иширково, срещу парка, по показатели: нитрати – 73,8мг/л.; КФ – 21/100 КОЕ/ml; - ГЧ-Ламбриново Излаза - по показател: нитрати – 81,4мг/л; КФ – 28/100 КОЕ/ml; ЕК– 13/100 КОЕ/ml; - ГЧ-Калипетрово 1300 години, по показатели: нитрати – 68,1мг/л.; КФ – 31/100 КОЕ/ml
6	Изследвани проби питейна вода от **ведомствени** водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг	**0**	

6.1	*От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели*	**-**	
7	Изследвани проби питейна вода от **ведомствени** водоизточници по показатели, включени в периодичния мониторинг	**0**	
7.1	*От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели*	**-**	
8	Изследвани проби вода от минерални водоизточници	**0**	
8.1	*От тях неотговарящи на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите*	**-**	
9.	Регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания, *от тях:*	**18**	
9.1	*Шигелози*	**2**	
9.2	*Салмонелози*	**0**	
9.3	*Колиентерити*	**0**	
9.4	*Ентероколити*	**16**	
9.5	*Остър вирусен хепатит тип А*	**0**	
10	Описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на водата, в т.ч.:	**0**	
10.1	*Шигелози*	**-**	
10.2	*Салмонелози*	**-**	
10.3	*Колиентерити*	**-**	
10.4	*Ентероколити*	**-**	
10.5	*Остър вирусен хепатит тип А*	**-**	
11.	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения	**3**	
11.1	*Предписания за задължителни хигиенни мерки*	**3**	Връчени предписания до кметовете на населените места, посочени в т.5.1. за поставяне на предупредителни табели, че водата от гравитачните чешми не се препоръчва за питейни цели и за поддържане района на каптажа на чешмите чист и недостъпен за хора и животни, както и за антропогенно замърсяване
11.2	*Предписания за спиране*	**-**	
11.3	*Заповеди за спиране*	**-**	
11.4	*Актове за установяване на административни нарушения/налагане на имуществени санкции*	**-**	
11.5	*Наказателни постановления*	**-**	

Забележка: ВЗ-водоснабдителна зона; КП-контролен пункт; ГЧ-гравитачна чешма; м.ч. – микробно число; КФ-Колиформи; ЕК-Ешерифия коли

Изготвили:

В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“

Д-р Б. Кочева, гл. инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

Дата: 07.12.2022г.