

## РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА

На основание чл. 15 от Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели и писмо на МЗ № 16-00-23/20.04.2017г.

### И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

№ по ред	Показател	Брой	Данни за периода от 01.08.2017г. до 31.08.2017г.
1.	Населени места с въведено режимно водоподаване	0	
2.	Населени места, в които са извършвани изследвания	13	
3.	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в <b>постоянния</b> мониторинг	13	
	<i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	3	<b>Показател:</b> ”нитрати” – 1 бр. <b>Място на пробовземане:</b> КП къща ул.”Втора” №”_ с. Пожарево <b>Показател:</b> ЕК и КФ – 2 бр. <b>Място на пробовземане:</b> КП Кметство с. Давидово и с. Посев
4.	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в <b>периодичния</b> мониторинг	0	
	<i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
5.	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени <b>местни</b> водоизточници по показатели, включени в <b>постоянния</b> мониторинг	7	
	<i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	5	<b>Показатели:</b> „Колиформи“ и „Ешерихия коли“ <b>Място на пробовземане:</b> гравитачни чешми”Попова”, „Поериева в с.Калипетрово и гравитачна чешма с. Сребърна <b>Показатели:</b> „нитрати” <b>Място на пробовземане:</b> гравитачни чешми”Попова”, „Коелова” в с.Калипетрово и гравитачна чешма с. Белица
6.	Изследвани проби питейна вода от <b>ведомствени</b> водоизточници по показатели, включени в <b>постоянния</b> мониторинг	0	
	<i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
7.	Изследвани проби вода от минерални водоизточници	0	
	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите</i>	0	
8.	Регистрирани случаи на чревни инфекциозни	46	46

	заболявания, от тях:		
	<i>Шигелози</i>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<i>Салмонелози</i>	<b>4</b>	<b>6</b>
	<i>Колиентерити</i>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<i>Ентероколити</i>	<b>37</b>	<b>34</b>
	<i>Остър вирусен хепатит тип А</i>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	Описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на водата	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Шигелози</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Салмонелози</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Колиентерити</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ентероколити</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Остър вирусен хепатит тип А</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения	<b>4</b>	
	<i>Предписания за задължителни хигиенни мерки</i>	<b>4</b>	До Управителя на "В и К" ООД гр. Силистра. До Кметовете на с. Калипетрово, с. Сребърна и с. Белица - за поставяне на информационни табели на съответните чешми „Водата да не се използва за питейно-битови цели”
	<i>Предписания за спирание</i>	<b>0</b>	
	<i>Заповеди за спирание</i>	<b>0</b>	
	<i>Актове за установяване на административни нарушения/налагане на имуществени санкции</i>	<b>0</b>	
	<i>Наказателни постановления</i>	<b>0</b>	

Дата: 03.08.2017г.

Съгласувал:  
Д-р Пл. Илиев  
Директор на дирекция „ОЗ“

Изготвил:  
Валерий Спиридонов  
Инспектор в дирекция „ОЗ“