

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА

На основание чл. 15 от Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели и писмо на МЗ № 16-00-23/20.04.2017г.

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА**

№ по ред	Показател	Брой	Данни за периода от 01.10.2019г. до 31.10.2019г.
1	Населени места с въведено режимно водоподаване	0	
2	Населени места, в които са извършвани изследвания	15	
3	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг	15	
3.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	1	КП-кметство с. Добруджанка (колиформни, ешерихия коли)
4	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг	0	
4.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
5	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг	8	
5.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	7	гр.ч-ма „Попова” Калипетрово и гр.ч-ма с. Искра (нитрати) гр.ч-ма „Поериева” с. Калипетрово, гр.ч-ма Добротица, гр.ч-ма с.Сребърна, гр.ч-ма с. Войново, гр.ч-ма „Осми пост” гр. Силистра (колиформни, ешерихия коли)
6	Изследвани проби питейна вода от ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг	2	
6.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	1	СК „Каумег” с. Айдемир (колиформни, ешерихия коли)
7	Изследвани проби вода от минерални водоизточници	0	
7.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите</i>	0	
8	Регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания, <i>от тях:</i>	28	
8.1	<i>Шигелози</i>	1	
8.2	<i>Салмонелози</i>	0	
8.3	<i>Колиентерити</i>	5	
8.4	<i>Ентероколити</i>	22	
8.5	<i>Остър вирусен хепатит тип А</i>	0	
9	Описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и	0	

	влошените качества на водата, в т.ч.:		
9.1	<i>Шигелози</i>		
9.2	<i>Салмонелози</i>		
9.3	<i>Колиентерити</i>		
9.4	<i>Ентероколити</i>		
9.5	<i>Остър вирусен хепатит тип А</i>		
10.	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения		
10.1	<i>Предписания за задължителни хигиенни мерки</i>	7	За установените отклонения са връчени 7 броя предписания за поставяне на предупредителни табели на гравитачните чешми, че водата не е подходяща за питейни цели и за проучване причините за отклоненията във водата от централно и ведомствено водоснабдяване, с последващо изследване на контролни проби.
10.2	<i>Предписания за спирание</i>		
10.3	<i>Заповеди за спирание</i>		
10.4	<i>Актове за установяване на административни нарушения/налагане на имуществени санкции</i>		
10.4	<i>Наказателни постановления</i>		

Дата: 11.11.2019 г.