

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА

На основание чл. 15 от Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели и писмо на МЗ № 16-00-23/20.04.2017г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я **ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА**

№ по ред	Показател	Брой	Данни за периода от 01.02.2025г. до 28.02.2025г.
1	Населени места с въведено режимно водоподаване	-	
2	Населени места, в които са извършвани изследвания	7	
3	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг	18	
3.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
4	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг	0	
4.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
5	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг	4	
5.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	1	Гравитачна чешма - с. Айдемир, ул. Бешевица, колиформи – 72/100 КОЕ/ml;
6	Изследвани проби питейна вода от ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг	0	
6.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
7	Изследвани проби питейна вода от ведомствени водоизточници по показатели, включени в периодичния мониторинг	0	
7.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели</i>	0	
8	Изследвани проби вода от минерални водоизточници	0	
8.1	<i>От тях неотговарящи на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите</i>	0	
9.	Регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания, <i>от тях:</i>	7	
9.1	<i>Шигелози</i>	0	
9.2	<i>Салмонелози</i>	1	
9.3	<i>Колиентерити</i>	1	
9.4	<i>Ентероколити</i>	5	
9.5	<i>Остър вирусен хепатит тип А</i>	0	

10	Описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на водата, в т.ч.:	0	
10.1	<i>Шигелози</i>	0	
10.2	<i>Салмонелози</i>	0	
10.3	<i>Колиентерити</i>	0	
10.4	<i>Ентероколити</i>	0	
10.5	<i>Остър вирусен хепатит тип А</i>	0	
11.	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения	1	
11.1	<i>Предписания за задължителни хигиенни мерки</i>	1	Връчено предписание до кмета на населеното място, посочено в т.5.1. за поставяне на предупредителна табела, че водата от гравитачната чешма не се препоръчва за питейни цели и да се поддържа района на каптажа на чешмата чист и недостъпен за хора и животни, както и за антропогенно замърсяване
11.2	<i>Предписания за спирание</i>	0	
11.3	<i>Заповеди за спирание</i>	0	
11.4	<i>Актове за установяване на административни нарушения/налагане на имуществени санкции</i>	0	
11.5	<i>Наказателни постановления</i>	0	

Изготвил:

В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“

П. Върбанова, гл. инспектор в Дирекция „Обществено здраве“